



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación No. UEAS-SS-AL-CI-007/2013

Siendo las **11:00** horas del día **26 de Julio de 2013**, en la sala de usos múltiples de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, se reúnen para llevar a cabo el acto arriba referido, personal de la CEA y las empresas que participan en el Concurso por Invitación No. **UEAS-SS-AL-CI-007/2013** para adjudicación del contrato relativo a la Obra denominada: **CONSTRUCCION DEL COLECTOR LAS JUNTAS II DE 180 M DE LONGITUD Y DIAMETRO DE 70"** Con el objeto de hacer las aclaraciones que consideraron necesarias para la preparación de sus propuestas.

El acto es presidido por el Arq. Lorenzo Solórzano Gómez en representación del Ing. Felipe Tito Lugo Arias, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con las facultades delegadas mediante oficio No. DG-288/2013 de fecha 26 de abril de 2013.

Una vez iniciado el acto y habiéndose registrado todos los participantes, la **CEA** da a conocer las siguientes notificaciones:

NOTIFICACION No.1.- Se notifica a los participantes, que la empresa a la que se adjudique el contrato, deberá tener especial cuidado en las excavaciones en el tramo donde se encuentra instalada Infraestructura del SIAPA, para lo cual previo al inicio de los trabajos deberá solicitar la autorización de la supervisión del CEA, a fin de coordinar las acciones con el Organismo Operador.

NOTIFICACION No.1.- Se informa a los participantes que la documentación relativa a los actos programados para este concurso, estarán disponibles en la dirección electrónica www.ceajalisco.gob.mx siendo responsabilidad de cada licitante verificar antes del cierre de su propuesta, si se ha tenido modificaciones a la licitación a través de adendas.

Acto seguido se deja asentado que no se recibieron solicitudes de aclaración en los tiempos establecidos en las bases del concurso, por lo que en este momento se solicita a los participantes manifiesten sus solicitudes de aclaración, siendo las siguientes:

1.- En el concepto B-03 dice excavación en material tipo "C" de 0.00 a 4.00 mt y mas adelante en el mismo concepto dice hasta profundidad de 5.00 mt sobre sección de proyecto, cual debemos considerar?

Respuesta: DEBERA SER DE 0.00 A 4.00 MT.

2.- En el concepto Acarreo en camión de volteo a primer km tiene la unidad de m3-km es correcto?

Respuesta: DEBERAN CONSIDERAR SOLO EL ACARREO AL PRIMER KM.

3.- En el concepto de acarreo de tubería de poliéster reforzado de la colonia vista hermosa a la PTAR de El Ahogado, a que se refiere este concepto?

Respuesta: CONSISTE EN EL RETIRO DE LA TUBERIA EXISTENTE QUE NO SE UTILIZARA EN LA OBRA.

4.- En las bases en el punto 4.14 dice que la CEA no proporcionara material de instalación permanente y en el catalogo esta considerado que nos suministraran la tubería requerida en la obra, que debemos considerar?

Respuesta: DEBERAN CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE LA TUBERIA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación No. UEAS-SS-AL-CI-007/2013

5.- En el catalogo de conceptos no vienen contemplados los trabajos para el ingreso al arroyo, como se van a considera?

Respuesta: SERAN CONSIDERADOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PREVIA SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR DE LA CEA.

No habiendo mas asuntos que tratar, queda concluida esta Junta de Aclaraciones siendo las **11:45** horas del día de su inicio, firmando los participantes de la misma para los efectos correspondientes, entregando copia simple a cada uno de ellos informándoles que estará a disposición del público en general en estas oficinas en horario de **9:00 a 16:00 hrs.** y en la dirección electrónica www.ceajalisco.gob.mx

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	DEPENDENCIA Ó EMPRESA	FIRMA
	EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. de C.V.	
	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. de C.V.	
	CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. de C.V.	NO SE PRESENTO
	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. de C.V.	
LIC. JOSE IGNACIO GARCÍA GUZMAN	GERENCIA JURIDICA CEA	
ING. JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	CONTRALORIA INTERNA CEA	
ING. JULIO ROBLES DE LEON	SUPERINTENDENCIA DE SANEAMIENTO CEA	
ARQ. LORENZO SOLORZANO GOMEZ	COORDINADOR DE LICITACIONES CEA	