



## Comisión Estatal del Agua



### ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Siendo las **09:30** horas del día **27 de julio de 2012**, en la sala de usos múltiples de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, se reúnen para llevar a cabo el acto arriba referido, personal de la CEA y las empresas interesadas a participan en la Licitación Pública Nacional No. **LO-914029999-N8-2012** correspondiente a la Obra Pública denominada:

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJEQUILLA EL ALTO, JALISCO.**

Con el objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias para la preparación de las ofertas, en cumplimiento a lo previsto en los artículos; 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.

El acto fue presidido por el Arq. Lorenzo Solórzano Gómez en representación del C. César L. Coll Carabias, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con las facultades delegadas mediante oficio No. DG-681/07 de fecha 18 de julio de 2007.

Una vez iniciado el acto y habiéndose registrado todos los interesados, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y tercer párrafo del artículo 39 de su Reglamento, se solicitó a los participantes el escrito en el que manifiesten su interés por participar en la licitación a fin de ser considerados como licitantes y dar respuesta a sus solicitudes de aclaración.

Las empresas que presentan su escrito de interés son:

EMPRESA	FIRMA
SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS S.A. DE C.V.	

Los asistentes al evento que no manifestaron su interés por participar en la licitación, son considerados como observadores de conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y quinto párrafo del artículo 39 de su Reglamento siendo los siguientes:

EMPRESA	FIRMA
DOROT MEXICO S.A. DE C.V.	
BERMAD MEXICO S.A. DE C.V.	
SUMINISTROS SAN-BAR	
GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V. (BADGER)	



## Comisión Estatal del Agua



Una vez iniciado el acto y habiéndose registrado todos los interesados, se dan a conocer las solicitudes de aclaración que se recibieron vía correo electrónico en el plazo establecido en la Convocatoria a la Licitación, siendo las siguientes:

LICITACION O CONCURSO No.	LO-914029999-N8-2012
OBRA O SERVICIO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.
EMPRESA:	SOLUCIONES PARA EN CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.
NOMBRE Y CARGO DEL SOLICITANTE	HUGO A NAVARRO ARANDA GERENTE OPERATIVO

**ACLARACIONES:**

No.	CLAVE S/C	DESCRIPCION CORTA DEL CONCEPTO, ESPECIFICACION O DOCUMENTO:
01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDOR VOLUMÉTRICO CON RADIOFRECUENCIA BIDIRECCIONAL MULTIMAGNÉTICO CON CUERPO DE BRONDE E INDICADOR EN M3 POR 4 ENTEROS Y DOS DECIMALES, TIPO DE MEDIDOR CHORRO MULTIPLE EN POSICIÓN HORIZONTAL CON PROTECCIÓN ANTI FRAUDE CON TEMPERATURAS DE OPERACIÓN DE 1°C HASTA 40°C
ACLARACION:		EL MEDIDOR QUE SE INDICA ES VOLUMETRICO O CHORRO MULTIPLE
RESPUESTA		DEBE SER VOLUMETRICO

No.	CLAVE	DESCRIPCION CORTA DEL CONCEPTO, ESPECIFICACION O DOCUMENTO:
02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA MICROMEDIDOR CON TUBERÍA DE 1/2" DE DIÁMETRO GALVANIZADA PARA REGISTRO A NIVEL DE PISO, INCLUYE: NIPLES CODOS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO Y NUDO DE 1/2 "DE DIÁMETRO GALVANIZADO DE ACUERDO A CROQUIS ANEXO
ACLARACION:		DONDE LOCALIZO EL ANEXO DEL CROQUIS DE LAS INSTALACIONES
RESPUESTA		SE INTEGRARA COMO ANEXO A ESTA JUNTA DE ACALARACIONES EN EL SISTEMA COMPRANET

No habiendo mas asuntos que tratar, queda concluida esta Junta de Aclaraciones siendo las **10:30** horas del día de su inicio, firmando los participantes de la misma para los efectos correspondientes, entregando copia simple a los mismos, informándoles que estará a disposición de todos los interesados en estas oficinas en horario de 9:00 a 16:00 hrs. y en las direcciones electrónicas; [www.compranet.funcionpublica.gob.mx](http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx) y [www.ceajalisco.gob.mx](http://www.ceajalisco.gob.mx)

**POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

ARQ. LORENZO SOLORZANO GOMEZ  
Coordinador de Licitaciones


ING. EUGENIO SOLIS LUNA  
Contraloría Interna

ARQ. LUIS HORNER VALENCIA  
Gerencia de Formulación de Proyectos

ING. MIGUEL ANGEL SANDOVAL RODRIGUEZ  
Gerencia de Desarrollo de Organismos Operadores

ANTONIO

## CROQUIS PARA INSTALACION DE MICRO-MEDIDORES



- 1 Conector o insertor al tubo metalico.
- 2 Piezas de ajuste a caja
- 3 Tubo de fierro galvanizado.
- 4 V.A.E.A.
- 5 Medidor de 19 mm.
- 6 Llave de globo de bronce, rosca hembra
- 7 Nudo de fierro galvanizado
- 8 Check
- 9 Caja