



Comisión Estatal del Agua



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

NOTA ACLARATORIA No. 04-CEA-N5-2012

A los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional No. **LO-914029999-N5-2012**, relativa a la obra denominada: **Proyecto y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para un gasto de 1.5 lps y Conexión a la Descarga Existente, para la localidad de San Mateo en el municipio de La Huerta, Jalisco**, se les informa lo siguiente

1.- FE DE ERRATAS; A la Nota Aclaratoria No. 03-CEA-N5-2012 emitida y publicada en el sistema CompraNet el día de hoy 19 de julio del 2012.

DICE:

Los licitantes deberán de considerar dentro de su propuesta técnica y económica **la construcción de una línea de descarga y alejamiento de agua tratada**, con una longitud de 50 metros a partir del límite del predio señalado, en tubería de polietileno de alta densidad virgen **RD-21** de 10 pulgadas, siendo el sitio de descarga señalado por la supervisión de la CEA durante la ejecución de los trabajos.

DEBE DECIR:

Los licitantes deberán de considerar dentro de su propuesta técnica y económica **la construcción de una línea de descarga y alejamiento de agua tratada**, con una longitud de 50 metros a partir del límite del predio señalado, en tubería de polietileno de alta densidad virgen **RD-26** de 10 pulgadas, siendo el sitio de descarga señalado por la supervisión de la CEA durante la ejecución de los trabajos.

Guadalajara, Jal., 19 de julio de 2012

El Jefe de Contratación de Obra
Juan Armando Lizarde Pérez