



Comisión Estatal del Agua



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

NOTA ACLARATORIA No. 01-CEA-N13-2012

A los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional No. LO-914029999-N13-2012, relativa a la obra denominada: **Proyecto y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para un gasto de 1.5 lps y conexión a la descarga existente para la localidad de San Mateo en el municipio de La Huerta, Jalisco**, se les informa lo siguiente.

Con respecto a los requerimientos presentados para el control, monitoreo y telemetría de la planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de La Huerta, Jalisco. Que se encuentran expuestos en los términos de referencia correspondientes; Se aclara que el punto 8.7.4 que cita:

Se deberán instalar sistemas de medición electrónicos de concentración de oxígeno disuelto para el rector biológico (tanque de aereación) de la planta, con capacidad de transmisión de señal estándar de instrumentación (4 a 20 mA y/o comunicación ETHERNET I.P.) a la UTR localizada en el cuarto de control donde se ubica el CCM.

No debe ser considerado en su propuesta técnica y económica.

Así también, el renglón 3 del detalle de unidades de la máscara de proceso del punto 8.7.8 que cita:

Concentración de oxígeno disuelto en el reactor biológico, mg/Litro

No debe ser considerado en su propuesta técnica y económica.

Guadalajara, Jal., 28 de agosto de 2012

El Jefe de Contratación de Obra
Juan Armando Lizarde Pérez