



Comisión Estatal del Agua

CIRCULAR No. 01-CEA-N7-2013

A los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional No. LO-914029999-N7-2013, relativa a la obra denominada: **Mejoramiento de eficiencias de Agua Potable para la localidad de Cuexcomatitlan, municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco**, se les informa lo siguiente:

1.- Se da respuesta a la solicitud de aclaración No. 2 que quedo pendiente en la celebración de la Junta de Aclaraciones de fecha 12 de Julio de 2013, siendo la siguiente:

No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN CORTA DEL CONCEPTO, ESPECIFICACIÓN O DOCUMENTO
2	Nota 2. Junta de Aclaraciones	DEL CONCEPTO SUBESTACION ELECTRICA COMPLETA INCLUYE: UN BANCO 1 TR 3 B, 30 KVA DE CAPACIDAD, 23 KV/440-254. V, UN POSTE DE CONCRETO 11-700, UNA ESTRUCTURA RSA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	ACLARACIÓN:	SE SOLICITA QUE SE CONFIRME QUE LA SUBESTACION NO SE ENTREGA A CFE PORQUE ESTA DENTRO DE LA PROPIEDAD. POR LO TANTO SERIA NORMA J.
	RESPUESTA	NO SE ENTREGARA A C.F.E., SERA SUBESTACION PARTICULAR.

Guadalajara, Jal., 15 de Julio de 2013


ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA
JEFE DE CONTRATACIONES DE OBRA UEAS

Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel:(33) 30309200