



CIRCULAR No. 01-CEA-N32-2014

A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. **LO-914029999-N32-2014**, relativa a la obra pública denominada: **“EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CASETA DE CONTROL Y TANQUE (PRIMERA ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE LA JOYA Y MAMATLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO”**

Se les informa lo siguiente:

1.- Se da respuesta a solicitud de aclaración recibida vía correo electrónico:

LICITACION O CONCURSO No.	Licitación Pública Nacional No. LO-914029999-N32-2014
OBRA O SERVICIO:	Equipamiento, electrificación de pozo profundo, línea de conducción, caseta de control y tanque (primera etapa), en las localidades de La Joya y Mamatla, en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco
EMPRESA:	CONTROL SMP S DE RL DE CV
NOMBRE Y CARGO DEL SOLICITANTE	INGENIERO DE VENTAS

ACLARACIONES:

No.	CLAVE	DESCRIPCION CORTA DEL CONCEPTO, ESPECIFICACION O DOCUMENTO:
01	ACER VAL CH 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE ACERO AL CARBÓN DE 3" DE DIAMETRO
ACLARACION:		Se acepta válvula Check tipo OBLEA wafer válvula tipo swing check con la combinación de cuerpo wafer.de 3
RESPUESTA:		SE CANCELA EL CONCEPTO, NO CONSIDERARLO EN SU PROPUESTA, COTIZAR EN \$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)



No.	CLAVE	DESCRIPCION CORTA DEL CONCEPTO, ESPECIFICACION O DOCUMENTO:
02	FOFO VAL CO VS 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Fo. Fo. VASTAGO SALIENTE DE 3" DE DIAMETRO
ACLARACION:		Se acepta válvula tipo mariposa de vástago saliente de 3" de diámetro
RESPUESTA:		<i>NO SE ACEPTA, COTIZAR LA QUE SE INDICA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, QUE ES LO QUE SE ESTA SOLICITANDO EN EL PROYECTO.</i>

No.	CLAVE	DESCRIPCION CORTA DEL CONCEPTO, ESPECIFICACION O DOCUMENTO:
03	FOFO VAL CH 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo. DE 3" DE DIAMETRO
ACLARACION:		Se acepta válvula Check tipo OBLEA wafer válvula tipo swing check con la combinación de cuerpo wafer.de 3"
RESPUESTA:		<i>NO SE ACEPTA, COTIZAR LA QUE SE INDICA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, QUE ES LO QUE SE ESTA SOLICITANDO EN EL PROYECTO.</i>

No.	CLAVE	DESCRIPCION CORTA DEL CONCEPTO, ESPECIFICACION O DOCUMENTO:
04	EQME MED PR 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO PARA CONDUCTOS CERRADOS EN AGUA POTABLE, TIPO PROPELA, DE 3" DE DIAMETRO
ACLARACION:		Se aceptan medidor electromagnético de no partes en movimiento y libres de mantenimiento, y de señales analógicas integradas.
RESPUESTA:		<i>NO SE ACEPTA, COTIZAR LA QUE SE INDICA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, QUE ES LO QUE SE ESTA SOLICITANDO EN EL PROYECTO.</i>

Guadalajara, Jal., 06 de mayo de 2014

Ing. Juan José Mejía García
Jefe de Contratación de Obra