



CIRCULAR No. 01-CEA-N39-2014

A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. **LO-914029999-N39-2014**, relativa a la obra pública denominada: **“CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR TAPALPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA, JALISCO”**, Se les informa lo siguiente:


- Se da respuesta a la pregunta No. 2 de la Junta de Aclaraciones celebrada el 13 de junio de 2014, anexando croquis “DETALLE DE ZANJAS” (protección tuberías en tramo dentro lecho rio), debiendo considerar esta información para la elaboración y presentación de su propuesta Técnica y Económica.

Guadalajara, Jal., 16 de junio de 2014


Ing. Juan José Mejía García
Jefe de Contratación de Obra

DETALLES DE ZANJAS

(PROTECCION TUBERIA EN TRAMO DENTRO LECHO RIO)



(PROTECCION TUBERIA EN TRAMOS)



Diametro nominal tubería en (pulg)	Diametro exterior en (m)	L 1	L 2
15"	0.448	0.151	0.75
12"	0.367	0.179	0.75
10"	0.287	0.231	0.75
8"	0.233	0.258	0.75

[Handwritten signature]