



CIRCULAR No. 08-CEA-N200/2014

A los participantes en la licitación Pública Nacional No. **CEA-UEAS-PROB-SA-LP-RE-200-2014**, relativa a la obra pública a Precio Alzado denominada: **"Construcción de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales En la localidad de Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"** Se les informa lo siguiente:

Se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas vía correo electrónico, derivadas de la cuarta Junta de Aclaraciones celebrada el día 31 de marzo de 2014 siendo las siguientes:

1.- Se cuenta con un sitio disponible para el almacenamiento y disposición de biosólidos, basuras y arenas?

Respuesta: SI

2.- Si la respuesta a la pregunta anterior es SI, solicitamos información de topografía y mecánica de suelos.

Respuesta: La información estará a disposición de los licitantes a partir de las 12:00 hrs en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, debiendo presentar un dispositivo magnético (USB o CD) para transferir los archivos digitales.

3.- El diseño y construcción para el depósito de las basuras, arenas y biosólidos, será únicamente para el año de operación? o para cuanto tiempo se deberá de considerar?

Respuesta: Para un periodo de 5 años.

4.- Solicitamos Nuevamente se amplíe el periodo de Ingeniería y construcción, ya que por los antecedentes que se tienen para construir una planta con características similares a la de la presente licitación, y aun mas, con la construcción del sitio para el depósito de sólidos y biosólidos, es de al menos un año; por lo anterior, atentamente solicitamos que el periodo de ingeniería y construcción sea de al menos 12 meses.

Respuesta: Se MODIFICAN los plazos de ejecución y fechas estimadas de inicio y terminación de los trabajos establecidos en los puntos 1.2 y 1.3 de las bases de licitación, así como los señalados en la Notificación No. 4 de la cuarta junta de aclaraciones celebrada el 31 de marzo de 2014, de acuerdo a lo siguiente: