



# Comisión Estatal del Agua



## LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-914029999-N9-2011 ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**Lugar y fecha:**

Guadalajara, Jal., 11 DE JULIO DE 2011

**Nombre del proyecto:**

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FERROCARRIL III, DE 24" DE DIÁMETRO Y 1,486.00 MTS. DE LONG. EN 24" DE DIÁMETRO. INCLUYE LÍNEA MADRINA DE 10" Y 671.00 M DE LONGITUD. (SEGUNDA ETAPA)

**Ubicación:**

EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO

**Nombre de la convocante:**

COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO




**Fuente de recursos:**

PROGRAMA MULTIFASE DE INVERSIONES Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO A ESTADOS Y MUNICIPIOS (FORTEM II)

**Préstamo:** 1383/OC-ME

Siendo las 09:30 HORAS del día 11 DE JULIO DE 2011, en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, se reunieron para hacer las aclaraciones necesarias para la Licitación Pública (LPN) No. LO-914029999-N9-2011, referente a: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FERROCARRIL III, DE 24" DE DIÁMETRO Y 1,486.00 MTS. DE LONG. EN 24" DE DIÁMETRO. INCLUYE LÍNEA MADRINA DE 10" Y 671.00 M DE LONGITUD. (SEGUNDA ETAPA), con la intervención de los representantes de esta Comisión, las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que forman parte integrante de la misma.

EMPRESA / DEPENDENCIA	FIRMA DEL REPRESENTANTE
AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL	
KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.	

CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DEC.V.	
ICMA, S.A. DE C.V.	
GALJACK ARQUITECTOS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.	
KAFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	
GRUPO BACHAALANI, S.A. DE C.V.	
GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	
SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.	
ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	

Una vez iniciada la junta, se hizo del conocimiento de los licitantes las siguientes notificaciones:

**1.- NOTIFICACIONES DE C.E.A.:**

**NOTIFICACIÓN No. 1**

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a la Regla 1.2.1.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, y al Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 emitido por la Secretaría de la Función Pública, se notifica a los participantes, que al licitante ganador del presente concurso, deberá de presentar previo a la formalización del contrato, el "acuse de recepción" de solicitud de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación del fallo correspondiente, debiendo el licitante ganador incluir en la solicitud de opinión al SAT el correo electrónico: [lfigueroa@ceajalisco.gob.mx](mailto:lfigueroa@ceajalisco.gob.mx).

## NOTIFICACIÓN No. 2

La empresa que presente en su propuesta tubería con especificaciones de materiales diferentes a las consideradas en las bases, deberá integrar en su propuesta la memoria de cálculo con el análisis y diseño en el que se demuestre que cumple o mejora los requerimientos mecánicos, hidráulicos y de hermeticidad de las tuberías estipuladas en el diseño original de la obra que motiva la presente licitación. El proceso de análisis debe ser suficientemente claro a fin que los resultados que se obtengan puedan ser revisados y evaluados sin ninguna duda para la toma de decisión. Este análisis deberá de apegarse a los criterios de diseño que establece la normatividad y especificaciones de la Comisión Nacional del Agua.

La empresa concursante deberá de incluir en su propuesta. El compromiso de que cada tubo que será suministrado debe venir con la certificación que garantice como mínimo el cumplimiento de las especificaciones que se le han señalado y que en todo caso hayan sido aceptados por esta Institución.

Para el caso de que existan dos o más propuestas que en igualdad de condiciones técnicas tengan el mismo importe de su propuesta, se tomará en cuenta el siguiente criterio:

- Se dará prioridad a aquella propuesta que presente mayor número de ventajas técnicas, partiendo de la base de las que se estipularon en el diseño original.
- Que exista disponibilidad inmediata en el mercado local de los materiales y equipo necesarios para efectuar las reparaciones durante el periodo de vida útil que está estipulando para la tubería propuesta por el licitante.
- Que el procedimiento de mantenimiento y limpieza para la tubería seleccionada, sea acorde a los métodos (equipos hidroneumáticos y limpieza manual) del organismo operador (SIAPA). A fin de garantizar en todo momento las condiciones de su funcionamiento.

## NOTIFICACIÓN No.3

Se reitera a los participantes en esta licitación, que deberán anexar copia de toda la información señalada en la sección II Datos de la Licitación y sección IV Formularios de la Oferta, numeral 3. Información para la Calificación de las Bases de Licitación, la falta de algún documento o incumplimiento en el contenido, será motivo para rechazar una oferta por no cumplir sustancialmente con los Documentos de Licitación, con base en el numeral 27.3 de las Instrucciones a los Oferentes.

## NOTIFICACIÓN No. 4

El seguro de responsabilidad civil de construcción, acompañada del pago de la póliza correspondiente a que hace mención la cláusula CGC 13.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, deberá ser entregado a más tardar dentro de los veinte días posteriores a la firma del contrato por parte de la empresa que resulte ganadora, en caso contrario la convocante procederá de acuerdo a lo establecido en la cláusula 13.3 de las Condiciones Generales del Contrato.

## 2.- PREGUNTAS:

### PREGUNTAS POR PARTE DE LAS CONTRATISTAS

1.- Los paquetes de licitación o propuesta ¿se entregaran en original y copia o solo original?

**Respuesta.-** Solo original, la copia es opcional al licitante.

2.- Los permisos de cruce de vía los tramitará la CEA?

**Respuesta.-** La Convocante ya cuenta con los permisos correspondientes.

3.- Croquis de la caja de caída adosada hasta h=1.70 mts

**Respuesta.-** Se anexa en sistema Compranet el croquis solicitado junto a la copia de junta de aclaraciones.

4.- Profundidad para el costeo de la caja pozo albañal 60 x 60 mts?

**Respuesta.-** La profundidad promedio para efectos de cotización es de un metro (1.00 mt).

5.- Los caminos de acceso serán propuestos por los licitantes?, Se hará un costo indirecto para esto o en algún concepto del catálogo?

**Respuesta.-** El acceso a las áreas de trabajo son en su mayoría vialidades existentes, en caso de requerir limpiezas para facilitar accesos, serán por cuenta de los licitantes y con cargo a indirectos de obra.

6.- En las bases de licitación pide comprobar \$4,000,000.00 de pesos líquidos ya sea en cuentas bancarias o línea de crédito, es suficiente que sea una línea de crédito, ¿es suficiente que sea una línea de crédito abierta a la empresa? (para uso general).

**Respuesta.-** Es correcto, líneas de crédito, copias de estados de cuenta, o ambas, a nombre del licitante, expedidas por instituciones de crédito debidamente establecidas y de acuerdo a las especificaciones requeridas.

7.- En el lugar del hincado hay un canal con tubería de concreto ¿Se va a restablecer del mismo material?

**Respuesta.-** De ser necesario, será restablecida atendiendo las indicaciones que en su momento dicte la supervisión de obra.

8.- La tubería PAD debe tener certificado aprobado por la CNA?

**Respuesta.-** La tubería a suministrar deberá contar con las certificaciones que indican las especificaciones de proyecto.

POR PARTE DE LA CEA

ARTURO GUZMÁN FLORES



# Comisión Estatal del Agua



LEOPOLDO RENÉ FIGUEROA BARRAGÁN

\_\_\_\_\_

MIGUEL ÁVILA CHAVARÍN

\_\_\_\_\_

BENJAMÍN ESPINOZA PINTO

\_\_\_\_\_

SALVADOR HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

\_\_\_\_\_

JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SORIA

\_\_\_\_\_

Se le comunicó a los oferentes que se les hará entrega de una copia de la presente acta así como copia de constancia de visita de los trabajos, para constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes y firmaron el presente documento las personas que intervinieron en la reunión.

Leída el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión a las 10:30 horas del día 11 de julio de 2011.

*Van*

*oficial de acta*

*[Multiple handwritten signatures in blue and red ink]*