



# Comisión Estatal del Agua



LICITACIÓN PÚBLICA No. 43111001-036-10  
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**Lugar y fecha:**

Guadalajara, Jal., 06 DE AGOSTO DE 2010

**Nombre del proyecto:**

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL CARACOL, DE 0.61M, 0.76M y 0.91M DE DIÁMETRO y 3,253.65M DE LONGITUD, INCLUYE SUBCOLECTOR REVOLUCIÓN DE 0.30M Y 1,166M DE LONGITUD.

**Ubicación:**

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA , JALISCO.

**Nombre de la convocante:**

COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO

**Fuente de recursos:**

PROGRAMA MULTIFASE DE INVERSIONES Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO A ESTADOS Y MUNICIPIOS (FORTEM II)

**PRESTAMO: 1383/OC-ME**

Siendo las 10:00 HORAS del día 06 DE AGOSTO DE 2010, en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, se reunieron para hacer las aclaraciones necesarias para la Licitación Pública (LPN) No. 43111001-036-10, referente a: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL CARACOL, DE 0.61M, 0.76M y 0.91M DE DIÁMETRO y 3,253.65M DE LONGITUD, INCLUYE SUBCOLECTOR REVOLUCIÓN DE 0.30M Y 1,166M DE LONGITUD., con la intervención de los representantes de esta Comisión, las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que forman parte integrante de la misma.

EMPRESA / DEPENDENCIA	FIRMA DEL REPRESENTANTE
GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA CICOMEX, S.A. DE C.V.	

Una vez iniciada la junta, se hizo del conocimiento de los licitantes las siguientes notificaciones:

**1.- NOTIFICACIONES DE C.E.A.:**

**NOTIFICACIÓN No. 1**

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, a la Regla I.2.1.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, y al Oficio Circular No. UNAOPSEFP/309/0743/2008 emitido por la Secretaría de la Función Pública, se notifica a los participantes, que al licitante ganador del presente concurso, deberá de presentar previo a la formalización del contrato, el "acuse de recepción" de solicitud de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación del fallo correspondiente, para aquellas obras o servicios cuyos montos excedan de \$300,000.00 sin incluir el IVA, debiendo el licitante ganador incluir en la solicitud de opinión al SAT el correo electrónico: [lfigueroa@ceajalisco.gob.mx](mailto:lfigueroa@ceajalisco.gob.mx).



## NOTIFICACIÓN No. 2

La empresa que presente en su propuesta tubería con especificaciones de materiales diferentes a las consideradas en las bases, deberá integrar en su propuesta la memoria de cálculo con el análisis y diseño en el que se demuestre que cumple o mejora los requerimientos mecánicos, hidráulicos y de hermeticidad de las tuberías estipuladas en el diseño original de la obra que motiva la presente licitación. El proceso de análisis debe ser suficientemente claro a fin que los resultados que se obtengan puedan ser revisados y evaluados sin ninguna duda para la toma de decisión. Este análisis deberá de apegarse a los criterios de diseño que establece la normatividad y especificaciones de la Comisión Nacional del Agua.

La empresa concursante deberá de incluir en su propuesta. El compromiso de que cada tubo que será suministrado debe venir con la certificación que garantice como mínimo el cumplimiento de las especificaciones que se le han señalado y que en todo caso hayan sido aceptados por esta Institución.

Para el caso de que existan dos o más propuestas que en igualdad de condiciones técnicas tengan el mismo importe de su propuesta, se tomará en cuenta el siguiente criterio:

- Se dará prioridad a aquella propuesta que presente mayor número de ventajas técnicas, partiendo de la base de las que se estipularon en el diseño original.
- Que exista disponibilidad inmediata en el mercado local de los materiales y equipo necesarios para efectuar las reparaciones durante el periodo de vida útil que está estipulando para la tubería propuesta por el licitante.
- Que el procedimiento de mantenimiento y limpieza para la tubería seleccionada, sea acorde a los métodos (equipos hidroneumáticos y limpieza manual) del organismo operador (SIAPA). A fin de garantizar en todo momento las condiciones de su funcionamiento.

## NOTIFICACIÓN No. 3

Se les notifica a los Oferentes interesados en esta licitación, que por instrucciones del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Banco Nacional de Obras, S.N.C., que los plazos para la presentación de propuestas y apertura de las mismas, debe ser de veinte días mínimo entre la fecha de publicación del Llamado a licitación al citado evento, esto para dar cumplimiento al contrato de crédito celebrado, motivo por el cual se difiere la fecha de recepción y apertura de ofertas para el día 17 de agosto de 2010 a las 9:30 horas, en las oficinas de la convocante sita en Av. Francia No. 1726, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco.

## 2.- PREGUNTAS:

**POR PARTE DE LAS CONTRATISTAS NO SE REALIZARON PREGUNTAS**

**POR PARTE DE LA CEA**

ARTURO GUZMÁN FLORES



# Comisión Estatal del Agua



LEOPOLDO RENÉ FIGUEROA BARRAGÁN

JOSE DAVID FERNÁNDEZ LOZOYA

JUAN SALVADOR RAMÍREZ BOBADILLA

EUGENIO SOLÍS LUNA

Se le comunicó a los oferentes que se les hará entrega de una copia de la presente acta, para constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes y firmaron el presente documento las personas que intervinieron en la reunión, así como copia de constancia de visita de los trabajos.

Leída el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión a las 10:40 horas del día 06 de agosto de 2010.